Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27526 от « 06 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –01.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 01.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 1959.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П. Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 1959.1
Дата поступления в лабораторию: 01.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1185

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 03.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Чумбуридзе О.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27525 от « 06 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –02.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 02.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 1963.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 1963.1
Дата поступления в лабораторию: 02.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1186

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Чумбуридзе О.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28051 от « 09 » 08 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –05.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –05.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 1971.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: подпись Толочек Ю.В. Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: подпись Астапова В.В. Фамилия И.О.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения)

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 1971.1
Дата поступления в лабораторию: 05.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1187

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 07.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28066 от « 09 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –06.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 06.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 1983.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения)
подпись Фамилия И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 1983.1
Дата поступления в лабораторию: 06.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1191

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 08.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С.

подпись Скорая Л.В.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28296 от « 12 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –07.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 07.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2006.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения)
подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2006.1
Дата поступления в лабораторию: 07.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1198

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 09.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28883 от « 14 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –08.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –08.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2022.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2022.1
Дата поступления в лабораторию: 08.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1200

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 10.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28882 от « 14 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –09.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –09.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2029.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П. Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2029.1
Дата поступления в лабораторию: 09.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1201

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 12.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29120 от « 15 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –12.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 12.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2042.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» * Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 * Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2042.1
Дата поступления в лабораторию: 12.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1202

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 14.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29560 от « 19 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –113.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 13.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2064.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2064.1
Дата поступления в лабораторию: 13.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1222

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 15.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Ковалева Н.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29559 от « 19 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –14.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 14.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2074.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Асланова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов И.Л. №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2074.1
Дата поступления в лабораторию: 14.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1225

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 16.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29722 от « 20 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –15.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 15.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2101.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Асталова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2101.1
Дата поступления в лабораторию: 15.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1245

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 17.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29721 от « 20 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –16.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 16.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2121.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области RA.RU.21BO03 Испытательная лаборатория ФБУЗ * Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2121.1
Дата поступления в лабораторию: 16.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1249

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 19.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30183 от « 22 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –19.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 19.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2126.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2126.1
Дата поступления в лабораторию: 19.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1250

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 21.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30432 от « 23 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –20.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 20.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2133.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2133.1
Дата поступления в лабораторию: 20.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1254

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 $см^3$	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 22.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30687 от « 27 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1.Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» 1. Насосная станция 1-подъема, 2.Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –21.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –21.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2150.1-2
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.5.980-00
СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения:
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ПРИКАЗ №01-3/217 ОТ 22.03.2019 ЮДИНА Е.В.

Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2150.1-2
Дата поступления в лабораторию: 22.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1261

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1см^3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Колифаги	БОЕ/100см^3	0 БОЕ в 100	отсутствуют в 100	
Споры сульфит-редуцирующих клостридий	КОЕ/20см^3	не обнаружены	не допускаются в 20	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 24.08.2019г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2150.1-2

Дата поступления в лабораторию: 22.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 35

Определяемые показатели	Результат	Норматив*	НД на методы испытаний
Цисты лямблий	Не обнаружено	Отсутствие цист в 50 л.	МУК 4.2.2314-08

* НД СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 26.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Биолог	Папушина С.С.	

Заведующая лабораторией паразитарных исследований Погорелова Е.М.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30608 от « 26 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –21.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –21.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2146.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» RA.RU.21BO03 Испытательная лаборатория ИЛ №2 протоколов

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2146.1
Дата поступления в лабораторию: 21.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1260

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 23.08.2019 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.В.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31064 от « 29 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –23.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –23.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2162.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2162.1
Дата поступления в лабораторию: 23.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1286

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 $см^3$	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 26.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Финогенова Л.Н.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31068 от « 29 » августа 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –26.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –26.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2173.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2173.1
Дата поступления в лабораторию: 26.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1290

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 $см^3$	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 28.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31328 от « 02 » 09 2019г.

1. Наименование пробы: 1.Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал»
1. Насосная станция 1 подъема, 2. Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы – 27.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 27.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2178.1-2
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2012 ГОСТ31861-2012
12. Дополнительные сведения:
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Карчава С.К.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03 Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2178.1-2
Дата поступления в лабораторию: 27.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1291

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 $см^3$	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 29.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2178.1-2
Дата поступления в лабораторию: 27.08.2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1286

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95),± Δ	Норматив (ПДК), не более*	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/дм^3	менее 0,005	х	0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
Фенольный индекс	мг/дм^3	менее 0,0005	х	0,25	ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (метод Б)
Свинец	мг/дм^3	менее 0,0001	х	0,03	ГОСТ 31866-2012
Цинк	мг/дм^3	0,0014	0,0005	5,0	ГОСТ 31866-2012
Хлороформ	мг/дм^3	0,17	0,04	0,2	МУК 4.1.646-96

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 30.08.2019 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Соловец Е.И.	
Врач-лаборант	Корнеева А.В.	
Фельдшер-лаборант	Гелда Т.Е.	

Заведующая
санитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н.В..
Фамилия И.О.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
.Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31329 от « 02 » 09 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23, Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –28.08.2019г. 09 час. 00 мин.
8. Дата и время доставки пробы – 28.08.2019г. 10 час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2210.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Васильева Е.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Карчава С.К.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2210.1
Дата поступления в лабораторию: 28.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1305

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 $см^3$	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 30.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32522 от « 10 » сентября 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –29.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –29.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2219.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Карчава С.К.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Испытательная лаборатория RA.RU.21BO03
Для протоколов ИЛ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2219.1
Дата поступления в лабораторию: 29.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1307

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 $см^3$	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 31.08.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул.. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32527 от « 10 » сентября 2019г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал «Осока-Лик Водоканал» ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 1065 ПК от 22.11.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
5. Место, где производился отбор проб: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23 . Филиал «Осока-Лик Водоканал» Насосная станция 2-подъема,
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиал «Осока-Лик Водоканал»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы –30.08.2019г. 09час.00 мин.
8. Дата и время доставки пробы –30.08.2019г. 10час. 00 мин.
9. Код работы: ПК.Ю 2241.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт сумка холодильник (t+2 - + 6 градусов)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: нач. лаб. Солошак И. В
(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола: Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Карчава С.К.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача учреждения) подпись Фамилия И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК.Ю 2241.1
Дата поступления в лабораторию: 30.08.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1331

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 $см^3$	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 02.09.2019г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Скорая Л.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.