Филиал «Осока-Лик Водоканал»

Средние результаты показателей качества питьевой воды за I квартал 2021 года.

№ п/п	Показатель	НД на метод анализа	ПДК, не более мг/дм^3	Кратность исследования	Результат, мг/дм^3	Место проведения исследования
1.	Запах	ГОСТ Р 57164-2016	2 балл.	Каждые 3 часа	1 балл.	Ведомств. лаб-я
2.	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	2 балл.	Каждые 3 часа	1 балл.	Ведомств. лаб-я
3.	Цветность	ГОСТ 31868-2012	20 градус.	Каждые 3 часа	10 градус.	Ведомств. лаб-я
4.	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,5	Каждые 3 часа	0,29	Ведомств. лаб-я
5.	Хлор остаточный свободный	ГОСТ 18190-72	0,3-0,5	Ежечасно, круглосуточно	0,44	Ведомств. лаб-я
6.	pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9 ед.pH	Каждые 3 часа	8,05 ед.pH	Ведомств. лаб-я
7.	Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	1000	1 раз/мес.	249	Ведомств. лаб-я
8.	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012	7,0°Ж	1 раз/сут.	3,42°Ж	Ведомств. лаб-я
9.	Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013	5,0	1 раз/сут.	4,84	Ведомств. лаб-я
10.	Железо общее	ГОСТ 4011-72	0,3	1 раз/сут.	менее 0,10	Ведомств. лаб-я
11.	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	45	1 раз/сут.	2,31	Ведомств. лаб-я
12.	Нитриты	ГОСТ 33045-2014	0,08	1 раз/сут.	менее 0,003	Ведомств. лаб-я
13.	Хлориды	ГОСТ 4245-72	350	1 раз/сут.	28,78	Ведомств. лаб-я
14.	Сульфаты	ГОСТ 4389-72	500	1 раз/кв.	30,1	Ведомств. лаб-я
15.	Алюминий	ГОСТ 18165-2014	0,5	при применении	менее 0,04	Ведомств. лаб-я
16.	Медь	ГОСТ 4388-72	1,0	1 раз/кв.	0,45	Ведомств. лаб-я
17.	Полифосфаты	ГОСТ 18309-2014	3,5	1 раз/мес.	0,20	Ведомств. лаб-я
18.	АПАВ	ГОСТ 31857-2012	0,5	1 раз/мес.	менее 0,015	Ведомств. лаб-я
19.	Марганец	ГОСТ 4974-2014	0,1	1 раз/кв.	менее 0,01	Ведомств. лаб-я
20.	Фториды	ГОСТ 4386-89	1,2	1 раз/кв.	0,10	Ведомств. лаб-я
21.	Молибден	ГОСТ 18308-72	0,07	1 раз/кв.	менее 0,025	Ведомств. лаб-я

Начальник лаборатории И. В. Солошак