Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21ВО03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11892 от «30» 04 2021г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал" ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 1738 от 27.04.2021 г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал",
5. Место, где производился отбор проб: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал", 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, д. 23. Насосная станция 2-подъема
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 28.04.2021 г. 09-00
8. Дата и время доставки пробы: 28.04.2021 г. 10-00
9. Код работы: 1244.Д.Ю.1738.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы отобраны: Заказчиком
(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом) подпись Фамилия И.О.
главного врача учреждения
М.П.

ЮДИНА Е.В.

ПРИКАЗ №01-3/28
от 11.01.2021

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: 1244.Д.Ю.1738.1
Дата поступления в лабораторию: 28.04.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 690

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см^3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 30.04.2021г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	
Мед. лаб. техник	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21ВО03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12290 от «12» 05 2021г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал" ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 1738 от 27.04.2021 г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал",404171, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная, 6к.№ 3, № 4, № 5.
5. Место, где производился отбор проб: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал", 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, д. 23. Насосная станция 2-подъема
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 29.04.2021 г. 09-00
8. Дата и время доставки пробы: 29.04.2021 г. 10-00
9. Код работы: 1248.Д.Ю.1738.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы отобраны: Заказчиком
(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Карчава С.К.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом) подпись Фамилия И.О.
главного врача учреждения
М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: 1248.Д.Ю.1738.1
Дата поступления в лабораторию: 29.04.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 692

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	
Колифаги	БОЕ/100 мл	0	отсутствие в 100 мл	
Споры сульфит-редуцирующих клостридий	число спор в 20 мл	не обнаружены в 20 мл	отсутствие в 20 мл	

* СанПиН 1.2.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 01.05.2021г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	
Медицинский лабораторный техник	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: 1248.Д.Ю.1738.1

Дата поступления в лабораторию: 29.04.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 25

Определяемые показатели	Результат	Норматив*	НД на методы испытаний
Цисты лямблий (цисты патогенных простейших)	Не обнаружено	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.2.

* НД СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 30.04.2021г.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Врач-паразитолог	Вербина А.Е.	
Заведующая лабораторией паразитарных исследований	Погорелова Е.М.	

Заведующая лабораторией паразитарных исследований Погорелова Е.М. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21ВО03
Адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12291 от «12» 05 2021г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал" ИНН 7702316304
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 1738 от 27.04.2021 г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал",404171, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная, 6к.№ 3, № 4, № 5.
5. Место, где производился отбор проб: Филиал ООО "Осока-Лик Водоканал", 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, д. 23. Насосная станция 2-подъема
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 30.04.2021 г. 09-00
8. Дата и время доставки пробы: 30.04.2021 г. 10-00
9. Код работы: 1257.Д.Ю.1738.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы отобраны: Заказчиком
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Толочек Ю.В.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Карчава С.К.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом) подпись Фамилия И.О.
главного врача учреждения
М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: 1257.Д.Ю.1738.1
Дата поступления в лабораторию: 30.04.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 707

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см^3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	не обнаружены	отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 03.05.2021г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	
Мед. лаб. техник	Москаленко О.П.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____ Кравцова Н.В.
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: 1257.Д.Ю.1738.1
Дата поступления в лабораторию: 30.04.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 746

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95),± Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/дм^3	0,065	0,023	0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
Фенолы летучие/ Гидроксибензол	мг/дм^3	менее 0,0005	х	0,001	ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (метод Б)

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результатов испытаний: 11.05.2021 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Борисенко Е.Н.	
Фельдшер-лаборант	Гелда Т.Е.	

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Павлова Н.В. _____
Фамилия И.О. подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
.Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.