

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_ санитарно-  
гигиенической лаборатории \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись

И. О. Фамилия

12.01.2022

дата



«МП» («Место печати»)

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 348 от 12.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 981 ПК от 03.09.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема.

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 10.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 10.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1198.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отображена заказчиком

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Толочек Ю. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1198.1

Дата поступления в лабораторию: 10.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 179

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E. coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 12.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе(образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко  
подпись И. О. Фамилия

13.01.2022  
дата

«МП» («Место печати»)



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 469 от 13.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
(в соответствии с НД)
  2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290  
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
  3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 981 ПК от 03.09.2021  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
  4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.
  5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема.
  6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы (образца): 11.01.2022 09:00
  8. Дата и время доставки пробы (образца): 11.01.2022 10:00
  9. Код работы: ПК.Ю.1201.1
  10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
  11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
  12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика
- Изготовитель: -  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ *Толочек* \_\_\_\_\_ Толочек Ю. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1201.1

Дата поступления в лабораторию: 11.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 180

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E. coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 13.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе(образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_ санитарно-  
гигиенической лаборатории \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись

И. О. Фамилия

14.01.2022

дата

«МП» («Место печати»)



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 575 от 14.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 981 ПК от 03.09.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1216.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ *Толочек* Толочек Ю. В.

подпись

Фамилия И. О.



Код работы: ПК.Ю.1216.1

Дата поступления в лабораторию: 12.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 184

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E. coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 14.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе(образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко  
И. О. Фамилия

подпись

14.01.2022

дата

«МП» («Место печати»)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 694 от 14.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 981 ПК от 03.09.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема.

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 14.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 14.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1246.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_  
(должность, Фамилия И. О.)

*Толочек*  
подпись

Толочек Ю. В.  
Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1246.1

Дата поступления в лабораторию: 14.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 185

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E. coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 17.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе(образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: \_\_\_\_\_ стр. 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_ санитарно-  
гигиенической лаборатории \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись

И. О. Фамилия

20.01.2022

дата



«МП» («Место печати»)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 968 от 20.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 18.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 18.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1258.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком  
(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_  
подпись Васильева Е. В.  
Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Код работы: ПК.Ю.1258.1

Дата поступления в лабораторию: 18.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 190

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 20.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись

И. О. Фамилия

19.01.2022

дата



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 898 от 19.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 981 ПК от 03.09.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 17.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 17.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1254.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1



Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Васильева Е. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1254.1

Дата поступления в лабораторию: 17.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 186

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 19.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Кравцова Н.В.	<i>Крав</i>

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_ санитарно-  
гигиенической лаборатории \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись

И. О. Фамилия

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1045 от 11.01 .2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема.

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 19.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1284.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком  
(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ *Толоцек* \_\_\_\_\_ Толоцек Ю. В.  
подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1284.1

Дата поступления в лабораторию: 19.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 198

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 21.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

И. И. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03


Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_ санитарно-  
гигиенической лаборатории \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ

 Е. Н. Борисенко

подпись И. О. Фамилия

25.01.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1284 от 25.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема.

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 20.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 20.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1310.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Толочек Ю. В.  
Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1310.1

Дата поступления в лабораторию: 20.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 199

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 22.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 3



Код работы: ПК.Ю.1310.1

Дата поступления в лабораторию: 20.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 189

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ± Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,008	0,004	0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
Фенолы летучие/ Гидроксibenзол	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0005	x	0,001	ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (метод Б)

\*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результатов испытаний: 24.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Борисенко Е.Н.	
Фельдшер-лаборант	Гелда Т.Е.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Сн

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись

И. О. Фамилия

25.01.2022

дата



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1290 от 25.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
(в соответствии с НД)
  2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290  
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
  3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
  4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.
  5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема
  6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.01.2022 09:00
  8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.01.2022 10:00
  9. Код работы: ПК.Ю.1346.1
  10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
  11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
  12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика
- Изготовитель: -  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда


Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Васильева Е. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1346.1

Дата поступления в лабораторию: 21.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 218

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 24.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

### УТВЕРЖДАЮ

Инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись И. О. Фамилия

27.01.2022

дата



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1397 от 27.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
(в соответствии с НД)
  2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290  
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
  3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
  4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.
  5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема.
  6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы (образца): 24.01.2022 09:00
  8. Дата и время доставки пробы (образца): 24.01.2022 10:00
  9. Код работы: ПК.Ю.1359.1
  10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
  11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
  12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика
- Изготовитель: -  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Толочек Ю. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1359.1

Дата поступления в лабораторию: 24.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 221

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 26.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Е. Н. Борисенко

подпись И. О. Фамилия

28.01.2022

дата



«МП» («Место печати»)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1483 от 28.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 25.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1363.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1



Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Толочек Ю. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1363.1

Дата поступления в лабораторию: 25.01.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 232

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 27.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Скорая Л.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Старший врач бактериологической  
лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Л. В. Скорая

подпись

И. О. Фамилия

01.02.2022

дата

«МП» («Место печати»)



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1730 от 01.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1379.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - Номер партии: \_\_\_\_\_ - Объем партии: \_\_\_\_\_ -  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Толочек Ю. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1379.1

Дата поступления в лабораторию: 26.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 238

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	отсутствие	
E. coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе(образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: \_\_\_\_\_ /стр. 3

Код работы: ПК.Ю.1379.1

Дата поступления в лабораторию: 26.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 9

Определяемые показатели	Результат	Норматив*	НД на методы испытаний
Цисты лямблий (цисты патогенных простейших)	Не обнаружено в нормируемом объеме	Отсутствие в 50 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.2.

\* НД СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Врач-паразитолог	Вербина А.Е.	

окончание результатов испытаний лаборатории паразитарных исследований

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Ведущий инженер лаборатории \_\_\_\_\_  
радиационного контроля и физических  
факторов \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ  
\_\_\_\_\_ Н.В. Волкова

подпись \_\_\_\_\_ И. О. Фамилия

\_\_\_\_\_ 02.02.2022

дата



«МП» («Место печати»)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1877 от 02.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.  
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290  
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 09:00
8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 10:00
9. Код работы: ПК.Ю.1410.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Изготовитель: - \_\_\_\_\_  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))  
Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)  
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда  
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком  
Условия хранения: - \_\_\_\_\_  
Другие сведения: - \_\_\_\_\_  
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком  
(должность, Фамилия И. О.)  
Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Васильева Е. В.  
подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И. О.



Код работы: ПК.Ю.1410.1

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 252

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 31.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при том ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru


**Испытательная лаборатория**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10  
тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Ведущий инженер лаборатории \_\_\_\_\_  
радиационного контроля и физических  
факторов \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ

  
Н.В. Волкова  
И. О. Фамилия

подпись

 2022

дата

«МП» («Место печати»)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1865 от 02.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 28.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1486.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Изготовитель: - \_\_\_\_\_  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))  
Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)  
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда  
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком  
Условия хранения: - \_\_\_\_\_  
Другие сведения: - \_\_\_\_\_  
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком  
(должность, Фамилия И. О.)  
Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Толочек \_\_\_\_\_ Толочек Ю. В.  
подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1486.1

Дата поступления в лабораторию: 28.01.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 253

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 31.01.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при том ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, 10

тел./факс: (8442) 67-62-27 / - . E-mail: exp-kr@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Ведущий инженер лаборатории \_\_\_\_\_  
радиационного контроля и физических \_\_\_\_\_  
факторов \_\_\_\_\_

Должность лица, утверждающего документ

Н.В. Волкова

подпись

И. О. Фамилия

*Н.В. Волкова* 2022

дата

«МП» («Место печати»)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1861 от 02.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство"; юридический адрес: 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а; фактический адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.; ИНН 3426013290

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 108 ПК от 10.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" 404180, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Кирова, ул. Кирова, 1а.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП ЖКХ "Кировское коммунальное хозяйство" Волгоградская обл., Светлоярский р-н, п. Светлый Яр, пер. Виноградный, 23. Насосная станция 2-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2022 10:00

9. Код работы: ПК.Ю.1499.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. ✓

Изготовитель: - \_\_\_\_\_  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))  
Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Объем партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)  
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда  
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком  
Условия хранения: - \_\_\_\_\_  
Другие сведения: - \_\_\_\_\_  
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком  
(должность, Фамилия И. О.)  
Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ *Голочек* Голочек Ю. В.  
подпись Фамилия И. О.

Код работы: ПК.Ю.1499.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 254

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	
E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	

\* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 02.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Красникова Н.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при том ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3